

कार्यालय
पत्रांक: न-10(2)/सीएफओ-आर/18

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी
दिनांक: सितम्बर 12, 2020।

हरिद्वार।

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मैसर्स डी.पी.एस पब्लिक स्कूल,
देहरादून रोड़ रुड़की,
जनपद-हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:-70181455, दिनांक: 29.08.2020 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार मैसर्स डी.पी.एस पब्लिक स्कूल, देहरादून रोड़ रुड़की, जनपद हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की, से कराया गया, प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की की निरीक्षण आख्या दिनांक: 11.09.2020 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता-15 अदद, होजरील-04 अदद, वाटर टैंक क्षमता 14,000 ली0-01 अदद का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय भवन का विस्तार/अन्य तलों का निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अग्निशमन व्यवस्था समय-2 पर चैक कर सदैव कार्यशील दशा में रखी जाये, अकार्यशील पाये जाने पर तत्काल कार्यशील करा ली जाये, स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन रुड़की के टेलीफोन नं0 01332-273099/101 को भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Lay out plan भी प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाये, एन.बी.सी के भाग-4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये।

अतः प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की की संस्तुति आख्या तथा उपरोक्त अनुबन्ध के साथ मैसर्स डी.पी.एस पब्लिक स्कूल, देहरादून रोड़ रुड़की, जनपद हरिद्वार को उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ नवीनीकरण किया जाता है कि यदि आकस्मिक निरीक्षण के उपरोक्तानुसार व्यवस्था का होना नहीं पता एवं किसी प्रकार की लापरवाही/लकनीकी खराबी के कारण उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो तत्काल अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये।